



- KANAL WYWIEWNY OKRĄGLY**
- Automatyczny nawiewnik okienny
- zawór wentylacyjny

**UMAGA**  
 Przed wentylatorem należy zamontować tłumik akustyczny.  
 Należy zapewnić dostęp do wentylatorów dachowych. Połączenie wentylatorów z kanałami za pomocą złączy elastycznych.

REDUKOWANA PROJEKTOWA: P. B. A. G. O. W. N. I. A. P. B. O. J. E. K. T. O. W. A. <b>ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI</b> UL. JANIMIECOWA 89A, SZCZECIN 71-720, tel. 6022 541 573			
BRANŻA:	PB	<b>REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU</b>	
TEMAT:			
INWESTOR:	Gmina Dobra ul. Szczecińska 16A, 72-403 Dobra		
LOKALIZACJA:	Bezrzecz 3 ul. Górna 3 Dz. Nr 20/2, Obr. Bezrzecz 29		
AUTOR / PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Cicho upr. proj. ZAP/0106/PW/OS/11	PODRYS:	
AUTOR / PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Chudobowski upr. proj. ZAP/0222/PO/OS/12	PODRYS:	
Tytuł rysunku:	<b>RZUT PIĘTRA INST. WENT. MECHANICZNEJ</b>	Wskaz:	<b>S/03</b>
DATA:	Lipiec 2018 r	SKALA:	1:50